

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001



" 22 " 09 2021 г. № 55220041000100928157
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. (С код*

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№162

22. 02.2022 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
644076 Омская обл., г. Омск, 50 лет ВЛКСМ ул., дом 7Б

(место выдачи предписания)

Нами, Ильиной Ириной Андреевной- ведущим специалистом–экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения, Омаровой ириной Сергеевной- главным специалистом–экспертом отдела эпидемиологического надзора
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки №162 от 25.01.22г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области Ускова П.А.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41»
ИНН5506027550 ОГРН 1025501246000

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, ст. 11; ст.24, ст.28, ст. 39 ч.3.
2. Санитарно – эпидемиологических правил:
 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.1.3, п.1.4, п.2.3.1, п.2.4.4, п.2.4.11, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.7.2, п.2.7.4, п.3.4 5. п.3.4.14.
 - СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу

товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 - п.2.2, п. 2.7, п. 4.4.2

1. Не проводится обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).
- 2 Не созданы условия обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья п.1.3 и п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.
3. Не обеспечено соблюдение норм площади и отмечено превышение норм по наполняемости в 19 классах в школе - исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2.5м² п.3.4.14 СП 2.4.3648-20.
4. Интерактивные стационарные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения в 5 учебных помещениях, а сбоку от центра п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.
5. Не созданы условия для хранения обуви в гардеробе для учащихся 5-11 кл. п.3.4.5 СП 2.4.3648-20.
6. Отделка помещений не позволяет проводить уборку влажным способом с добавлением дезинфицирующих средств: в кабинете № 29 имеются дефекты отделки- отслоение краски на потолке, в кабинете № 34 сколы краски на стене, отслоение ПВХ плитки, в кабинете № 44 отслоение краски на стенах и потолке, что не соответствует требованиям п.2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.
В туалете для мальчиков в правом крыле на первом этаже отделка не позволяет проводить уборку влажным способом с добавлением дезинфицирующих средств: дефекты отделки стен в виде сколов плитки и дефекты отделки потолка в виде отслоения краски, что не соответствует требованиям п.2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20
Отделка не позволяет проводить уборку влажным способом с добавлением дезинфицирующих средств: в кабинетах № 29 и 34 -нарушение целостности покрытия пола, что не соответствует требованиям п.2.5.1, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.
7. В туалете для мальчиков в правом крыле на первом этаже не оборудованы кабины с дверями для унитазов, что не соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.
8. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений и мытья окон, не функционируют фрамуги в кабинетах №№ 29, 39, 44, оконные рамы из дерева частично прогнили, между рамами имеются зазоры, щели, краска на рамах потрескалась, осыпается, что не соответствует требованиям п.2.7.2 СП 2.4.3648-20.
9. Учреждение работает без санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие функционирования хозяйствующего субъекта -БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа №41"- санитарному законодательству, п.1.4 СП 2.4.3648-20
10. В медицинском блоке школы имеются дефекты отделки: в прививочном кабинете трещины, отшелушивание краски на стенах, потолке, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 и п. 2.7. СП 2.1.3678-20
11. Медицинский кабинет школы не обеспечен резервной системой горячего водоснабжения, что является нарушением п. 2.2., п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41»

ИНН5506027550 ОГРН 1025501246000

Юридический и фактический адрес: 644076, Омская область, Омск г., 50 лет ВЛКСМ улица, д.7Б

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
-------	--	-----------------

	БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41»	10.08.23
	Провести обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).	
2	При комплектовании первых классов обеспечить соблюдение норм площади и норм по наполняемости в классах: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2.5м ² в соответствии с требованиями п.3.4.14 сп 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.23
3	Создать условия для хранения обуви в гардеробе для учащихся 5-11кл. п.3.4.5 СП 2.4.3648-20.	10.09.22 <i>выполн</i>
4	Создать условия для проведения проветривания помещений и мытья окон, провести ремонт (заменить) окна : в кабинетах №№ 29, 39, 44 п.2.7.2 СП 2.4.3648-20.	10.08.23
5	Провести ремонт в помещениях, <ul style="list-style-type: none"> • устранить дефекты на стенах и потолке в кабинете № 29, в кабинете № 34, в кабинете № 44, в туалете для мальчиков в правом крыле на первом этаже п.2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. • устранить дефекты полового покрытия в кабинетах № 29 и 34 - п.2.5.1, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20. 	10.08.23
6	В учебных кабинетах интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены помещения, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20	10.08.23
7	В туалете для мальчиков в правом крыле на первом этаже оборудовать кабины с дверями, в соответствии требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.	10.09.22
8	Создать условия обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья п.1.3 и п.2.3.1 сп 2.4.3648-20.	10.08.23(при наличии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
9	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее соответствие функционирования хозяйствующего субъекта -БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа №41"- санитарному законодательству, п.1.4 СП 2.4.3648-20	10.08.23
10	Медицинское обслуживание: Устранить дефекты отделки в медицинском кабинете (прививочный кабинет). Основание: п.2.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28; п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	10.09.22 <i>выполн</i>
11	Обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения. Основание: п. 2.2., п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	10.09.22 <i>выполн</i>

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (E-mail:

grp@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1.ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41»

ИНН5506027550 ОГРН 1025501246000

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области или в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры судебного обжалования.

ведущий специалист–эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания, обучения и питанием населения
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Ильина И.А.

(инициалы и фамилия)

главный специалист–эксперт
отдела эпидемиологического надзора

Омарова И.С.

С предписанием ознакомлен(а), предписание получено «22»_02_2022_г
Королева Валентина Васильевна-директор бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
(подпись)